



*Unis pour
partager
et innover*

<https://aamf.fr>



Anticiper les coupure d'électricité pour délestage

Réunion Adhérents VAM / AAMF Nouvelle Aquitaine du 8/09/2022

Yves DEBIEN, Référent territorial AAMF en Région NOUVELLE AQUITAINE – 06 11 89 15 56

Hélène BERHAULT-GABORIT, Animatrice AAMF – 07 87 86 53 01 – helene@aamf.fr



Journée VAM / AAMF Nouvelle Aquitaine du 8/09/2022

II ACTUALITES

2. Coupures d'électricité pour délestage réseaux

- Demande forte / offre faible => délestage tous les jours en priorité sur les activités non essentielles : industriels, par zone géographique (sinon risques d'écrouler réseau électrique = black out ; prend des semaines avant d'être remis en route)
- Plan black out à éviter ... mais possible : scénario en préparation, surtout si hiver froid



Journée VAM / AAMF Nouvelle Aquitaine du 8/09/2022

Anticipez le scénario de coupures
d'électricité / 2-3H pour cet hiver :

**Savez vous comment agir pour
fonctionner en toute sécurité ?**



Journée VAM / AAMF Nouvelle Aquitaine du 8/09/2022

Avez-vous un groupe électrogène ?

OUI

- Quelle puissance ?
- Savez vous ce qu'il secours ?
- Le plein est-il fait ? 😊

NON

- Gestion évacuation biogaz
 - La torchère ne fonctionne pas
- Organe de sécurité
- Ventilateur gazomètre
 - En cas de pluie ou de vent fort

- Anticiper l'arrêt des équipements avant la coupure imposée :
 - (cogé, épurateur)
 - Limiter la charge des équipements type broyeurs, vis, convoyeur
 - ...



Journée VAM / AAMF Nouvelle Aquitaine du 8/09/2022

II ACTUALITES

2. Coupures d'électricité pour délestage réseaux

Solutions envisagées par les adhérents lors des coupures d'électricité pour fonctionner en toute sécurité :

- ⇒ Être présent au minimum à 2 personnes sur le site avec lampes ATEX
- ⇒ Onduleur et groupe électrogène
- ⇒ AU MINIMUM :
 - ⇒ Garder le contrôle sur la supervision (températures, sondes de niveaux, ...).
 - ⇒ Faire fonctionner la torchère, gazomètre, aération locaux ATEX, agitation parties hautes (contrôle visuel du bon brassage)
- ⇒ Prudence au redémarrage : redémarrer progressivement les disjoncteurs



Journée VAM / AAMF Nouvelle Aquitaine du 8/09/2022

II ACTUALITES

2. Coupures d'électricité pour délestage réseaux

Solutions envisagées par les adhérents à court terme (prévention) :

- Groupes électrogènes et torchère opérationnels
- Mettre en place une fiche de procédure : faire disjoncter ce qui n'est pas essentiel
- Envoyer un courrier au préfet de mon département = cf modèle de courrier AAMF ci-joint
 - Notre site est-il concerné par les coupures d'électricité programmées (délestage pour éviter le black out)?
 - Si oui, merci de considérer notre site comme « activité essentielle et prioritaire » pour que nous puissions continuer à fournir de l'électricité ou du biométhane sur le réseau.
- AAMF envoie 1 courrier aux DREAL de tous les départements de France